



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo.
Telefone (18)3551-9200 – licitalucelia@gmail.com – C.N.P.J. - 44.919.918/0001-04

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de asfalto usinado a quente para aplicação a frio pelo período de 12 meses conforme quantidades e especificações discriminadas na requisição n°036/2019 do Setor de Transito.

ENCERRAMENTO: 25 de julho de 2019, às 10:00 horas.

Solicitante: Usina do Vale Construtora LTDA

Geralmente os editais preveem que: **como condição para a homologação do certame, a licitante vencedora deverá comprovar o atendimento das especificações do edital e da norma através da apresentação de laudos, originais ou autenticados, realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO, a fim de comprovar a qualidade e a durabilidade do material.**

Para tanto, pode ser concedido um prazo razoável para a apresentação deles, como por exemplo 5 ou 10 dias.

Resposta: No item 1.1 consta que:

"A contratada deverá apresentar a Prefeitura Municipal de Lucélia/SP, no ato da assinatura do contrato:

Em atendimento a Norma DER/SP ESP-ET-DE-P00/027, que determina que sejam realizados ensaios laboratoriais do CBUQ afim de garantir a ótima qualidade do material adquirido pela Administração, segue os resultados, de acordo com a norma, que definem a qualidade:

- Teor de Betume: Entre 5,0% e 5,5%;
- Densidade aparente da massa: Entre 2,380 e 2,480 g/m³;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: Resultado no mínimo boa;
- Ensaio de Abrasão "Los Angeles": menor que 50,0%;
- Determinação de Recuperação Elástica: não inferior a 70%;
- Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou magnésio: menor que 20%;
- Agregado miúdo – determinação da massa específica e massa específica aparente;
- Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de vazios;




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo.
Telefone (18)3551-9200 – licitalucelia@gmail.com – C.N.P.J. - 44.919.918/0001-04

- Agregado Miúdo – Determinação da absorção de água;
- Material Betuminoso – Determinação da viscosidade Saybolt Furol."

Considerar também para assinatura do contrato que a vencedora do certame deverá apresentar os Laudos realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO, toda documentação deverá ser entregue em original ou copia autenticada, ou ainda poderá ser autenticada por um servidor municipal, em nome da licitante vencedora, no prazo para apresentação dos referidos documentos deverá obedecer o item 10 do edital, ou seja 03 (três) dias úteis.

Lucélia, 11 de julho de 2019.


Aline Mendes Ortolan
Pregoeira